

Uwagi: -c. d. opisu przedmiotu zamówienia

1. Wszystkie jednostki wewnętrzne nie mogą przekraczać max. poziomu mocy akustycznej 55dB(A).
2. W jednostkach zewnętrznych powinna być zastosowana sprężarka DC Inwerter.
3. Urządzenia muszą odpowiadać co najmniej A ++ klasy efektywności energetycznej w trybie chłodzenia.
4. Odpływ skroplin generalnie odprowadzamy na zewnątrz budynku na dach lub nad poziom 0,5m od terenu.
5. Rekomendowany jest okres 5 lat gwarancji na urządzenia i roboty montażowe.
6. Każdy obwód elektryczny urządzenia zabezpieczamy w tablicy elektrycznej osobnym wyłącznikiem nadprądowym i różnicowo-prądowym.
7. Wszystkie jednostki zewnętrzne muszą być dostępne do czyszczenia i konserwacji z poziomu "0" lub z dachu.
8. Zalecana jest wizja lokalna wszystkich pomieszczeń do montażu klimatyzacji w celu uwzględnienia ewentualnych korekt technicznych.