

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 S nr A-PPOZ.2019. 67 ma na celu:

- a) Zamknięcie pożarowo pionowe drogi ewakuacyjnej (klatki schodowe K 1i K 2) na kondygnacjach suteryny, parteru, I piętra oraz II piętra w części A – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 .
- b) Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 S wraz z właściwymi samozamykaczami, zapewniający odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem,
- c) Zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:


- a) Demontaż istniejących drzwi aluminiowych z wywiezieniem na wskazane przez zamawiającego, miejsce składowania na terenie SP ZOZ
- b) Przygotowanie otworu do zamontowania drzwi ppoż.
- c) Montaż drzwi ppoż. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przegród oddzielenia pożarowego pod względem sposobu montażu, materiałów użytych do montażu itp.
- d) Roboty wykończeniowe po zamontowaniu drzwi w otworze (szpachlowanie, malowanie)
- e) Przekazanie Zamawiającemu miejsca prowadzenia robót montażowych w stanie nie pogorszonym od przyjętego
- f) Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej (atesty, certyfikaty) oraz kart gwarancyjnych

Wykaz drzwi będących przedmiotem postępowania:

Szczegółowy wykaz:

1. K1- PARTER LARYNGOLOGIA – klatka schodowa – 1 szt.


2. K2- II p. CHIRURGIA – Klatka schodowa – 2 szt.



Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S

Szerokość światła przejścia; 1130 mm

2. K1- PARTER LARYNGOLOGIA Oddział - 1 szt.



Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S


Profil MB 78 EI

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze stal nierdzewnej

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S

Szerokość światła przejścia ; 1120 mm

3. K1- PIWNICA – 1 szt.




Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze stal nierdzewnej

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S

Szerokość światła przejścia ; 1200 mm

4. K1- II p. UROLOGIA Oddział – 1 szt.




Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze stal nierdzewnej

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S

Szerokość światła przejścia 1060 mm

5. K1- II p. UROLOGIA Klatka schodowa – 1 szt.



Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze stal nierdzewnej

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S

Szerokość światła przejścia 1180 mm

Łączna ilość drzwi: 7 szt.