



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 530, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn-Koźle, dnia 7 grudnia 2020r.

SPZOZ .AZ.2020.

Uczestnicy postępowania

Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień wraz z modyfikacjami dotyczącymi postępowania na: **Odnowienie powłok malarskich z wymianą wykładzin podłogowych wraz z towarzyszącymi robotami pomocniczymi na Bloku Operacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2.**

L.p.	Treść Zapytania/Wyjaśnienia
1	<p>Pytanie nr 1 Czy w poz. 172 kosztorysu chodzi o wymianę skrzydła wraz z ościeżnicą. Jeżeli z ościeżnicą to czy powinna być stała czy regulowana. Jaki jest rozmiar drzwi?</p> <p>Wyjaśnienia: Pozycja kosztorysowa 172 dotyczy pomieszczenia WC – do wymiany ościeżnica drewniana na ościeżnicę stalową opaskową malowaną proszkowo wraz z drzwiami z szybą o wymiarach 80 cm * 200 cm w świetle ościeżnicy, prawe, grubość ściany 12cm.</p>
2	<p>Pytanie nr 2 Jakie gazy ułożyć w tunelu na ścianie w poz. koszt. 1 i 95. Do jakiej maszyny ma być zorganizowane przyłącze.</p> <p>Wyjaśnienia: Pozycje kosztorysowe 1 i 95 dotyczą maszyny do znieczulenia, istniejące przewody giętkie należy schować w tunelu kablowym ściennym oraz podwiesić w suficie podwieszanym.</p>
3	<p>Pytanie nr 3 Proszę o sprecyzowanie zakresu prac polegających na przerobieniu instalacji w poz. koszt. 48</p> <p>Wyjaśnienia: Pozycja kosztorysowa 48 – przerobienie istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej pod nowe urządzenie – podblatowy wózek do mycia narzędzi chirurgicznych</p>

Zamawiający informuje o modyfikacji Załącznika 8 – przedmiar robót w zakresie:

- 1) **pozycja 55** przyjmuje brzmienie: „Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych typ ID-M wym. w świetle otworu **1100*2070 prawe** w świetle ościeżnicy **1000*2020** elektrozaczep rewersyjny A4300B osłona aluminium anodowane, aktywacja za pomocą przycisków zbliżeniowych, bariery podczerwieni zabezpieczające pracę skrzydła obustronnie, SAP obmiar = 1 szt
- 2) **pozycja 98** przyjmuje brzmienie: „Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych typ ID-M wym. w świetle otworu **1080*2090 lewe** w świetle ościeżnicy **970*2020** elektrozaczep rewersyjny A4300B osłona aluminium anodowane, aktywacja za pomocą przycisków zbliżeniowych, bariery podczerwieni zabezpieczające pracę skrzydła obustronnie, SAP obmiar = 1 szt

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Jarosław Kończyla

.....
Kierownik zamawiającego