

Szczegółowy zakres prac, realizowanych w ramach Umowy Nr

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi 4 półrocznych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych stałego urządzenia gaśniczego **TA 200/42 bar; zbiornik 1x40dm³; 1-rzędowe;jednostrefowe/** na gaz HF 227 ea oraz systemu sterowania i detekcji TITANUS TOP SENS 2 w obiekcie Szpitala Zespołonego ul. ROOSEVELTA - pomieszczenie serwerowni.

Usługa konserwacji i napraw urządzenia polegać będzie na:

1. Dokonywaniu przeglądów konserwatorskich – **raz na półrocze**/maj, listopad/, przestrzegając zasad BHP i ppoż., zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz zgodnie z DTR urządzenia, udokumentowanych protokołem.
2. Dokonaniu niezbędnych napraw -naprawy systemów wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń i rozliczne w oparciu o sporządzony kosztorys.
3. Przedstawieniu zamawiającemu uwag i wniosków odnośnie istniejącego stanu technicznego urządzeń, kosztorysu naprawy.
4. Po przejściu instalacji do konserwacji uprawniony konserwator opracuje:
 - plan konserwacji
 - książkę pracy instalacji
 - książkę konserwacji instalacji
5. Prowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego obsługujących system wg potrzeb.

Poprzez czynności kontrolno- konserwatorskie stałego urządzenia gaśniczego na gaz HF 227 ea Zamawiający rozumie:

- kontrola i konserwacja centrali
- test czujników ciśnienia,
- test systemu sterowania gaszeniem,
- sprawdzanie elektrycznych głowic sterujących,
- kontrola węży giętkich,
- przegląd stanu dysz.